Włączenie wodociągu do istn. budynku Stacji Uzdatniania Wody

Z200

Dz 200 PE

Dz 200 PE

R. ochr. Ø323 stal Przejście pod DW /Przewiert/

Dz 200 PE

Dz 200 PE

Dz 200 PE

Z200

Dz 200 PE

RYS. NR 2.2

LEGENDA:

- dz 200 PE — *Wodociąg Dz 200PE (PE100 SDR 11)*
- dz 315 PE — *Przewód odprowadzający ścieki oczyszczone*
- PW — *Kontenerowa pompownia wody*
- UW — *Ujęcie wody /km 9+500 rz. Łękawka/:*
  - *kanał dopływowy,*
  - *filtr żwirowy,*
  - *komora czerpna,*
  - *kanał odpływowy.*
- WL — *Wylot ścieków oczyszczonych*

- Z200 — *Zasuwa kołnierzowa Dn200*
- Ht 1 — *Hydrant Dn80*
- eNDc — *Istniejące kable energetyczny*
- w110 — *Istniejące wodociągi*
- *Zakres opracowania*

Uwagi:

1. Teren pompowni i ujęcia wody ogrodzony z bramą wjazdową.
2. Teren pompowni i ujęcia wody utwardzony kostką brukową, a droga dojazdowa i wjazd utwardzony naw. z kruszywa łamanego.
3. Dno i brzegi potoku w miejscu ujęcia wody umocnione koszami siatkowo-kamiennymi

Pracownia Projektowa ,,STANBUD" Cięcina ul. Wspólna 1, 34-350 Węgierska-Górka		*tel./fax.: 601-86-57-32*
Temat: *Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy*		*Stadium: PFU*
Tytuł rys.: *PLAN SYTUACYJNY - KONCEPCJA /cz.3/*		*Data: 2022-11-30*
Inwestor: *GMINA GILOWICE 34-322 Gilowice, ul. Krakowska 40*		*Skala: 1:1000*
Projektował: *mgr inż. Stanisław Golec upr. nr 308/02*	*Podpis:*	*Nr rys.: 2.3*
Sprawdził:	*Podpis:*	